


Регламент  
по осуществлению контроля при подключении объектов промышленного  
и гражданского строительства к действующим  
инженерным сетям СГМУП «Горводоканал»  
(без взимания платы за подключение к сетям ВиВ)

1. Предъявление «Заказчиком» построенных сетей водоснабжения и водоотведения представителю РИС СГМУП «ГВК» с письменным уведомлением.
2. «Заказчик» направляет письменный запрос на врезку в существующую сеть с предоставлением в технический отдел СГМУП «ГВК» исполнительной документации в объеме достаточном для осуществления контроля готовности объекта к врезке.
3. Составляется двухсторонний акт между представителем РИС СГМУП «ГВК» и «Заказчиком» о готовности построенных сетей к проведению испытаний.
4. Испытания инженерных сетей проводят в присутствии представителей СГМУП «ГВК» с оформлением и подписанием актов.
5. Совместно с представителем РИС СГМУП «ГВК» разрабатываются мероприятия по врезке в существующую сеть – в течение 5 дней.
6. Заключается договор на сопровождение врезки в существующую сеть – в течение 10 дней.
7. После заключения договора и получения письменного разрешения за подписью главного инженера СГМУП «ГВК», выполняется врезка в существующую сеть с оформлением акта на врезку – согласно плана мероприятий.
8. Подключение объекта к сети холодного водоснабжения и водоотведения выполняется с обязательным оформлением акта приемки выполненных работ – согласно плана мероприятий. По горячему водоснабжению необходимо дополнительное согласование ГТС.
9. Для получения заключения о готовности объекта строительства к эксплуатации предоставляется исполнительная документация с надлежаще оформленными актами в полном объеме. Документация рассматривается в течение 30 дней.
10. Оригинал акта приемки выполненных работ передается в бухгалтерию СГМУП «ГВК», копия акта хранится в архиве ТО «СГМУП «ГВК», вторая копия передается в службу реализации для сведения.

Главный инженер

  
С. А. Ким

Начальник ТО

  
С. Д. Шарапов